



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тамбовской области
(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 659-п

Управление Роспотребнадзора по
Тамбовской области
(место выдачи предписания)

04

сентября 2025г.

Мною, Кобелевой Екатериной Сергеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МБДОУ «Детский сад «Колобок», ИНН 6820028565, ОГРН 1096820000090,

адрес: Тамбовская область, г.о. город Тамбов, п. Строитель, мкр. Центральный, д. 17.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- На территории учреждения выявлены дефекты асфальтового покрытия, трещины, неровности (п.2.2.4 СП 2.4.3648-20);
- В раздевалках и игровых помещениях групп №1-3,5,6 оконные рамы ветхие деревянные, что не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года (п.2.7.2. СП 2.4.3648-20);
- Уровни общей освещенности в групповых группах №12,14 не соответствуют гигиеническим нормативам – 387 лк, 389, при нормируемом уровне не менее 400 лк; коэффициент пульсации в групповых группах №12,14 составил 14%, 12%, что не соответствует гигиеническим требованиям (ПДУ – не более 10%) (п.2.8.1. СП 2.4.3648-20).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 13 ст.52.1 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (Федеральный закон от 28.12.2024 № 540-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Провести ремонт асфальтового покрытия.	01.08.2026
2	Провести замену оконных рам в раздевалках и игровых помещениях групп №1-3,5,6.	01.08.2026
3	Довести уровень общей освещенности и коэффициент пульсации групповых групп №12,14 до соответствия гигиенических нормативов.	01.08.2026

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад «Колобок», по адресу: Тамбовская область, г.о. город Тамбов, п. Строитель, мкр. Центральный, д. 17.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области по адресу: г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, 5, тел./факс 47-27-88 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **01.08.2026** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Е.С. Кобелева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «04» сентября 2025г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)